



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告


■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0304-3141497
(任务编号)

产品名称: 故障信号触头及瞬时辅助触头组

型号: FA-0110, FA0101, FA-1010, FA-1001

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 故障信号触头及瞬时辅助触头组</p> <p>型号: FA-0110, FA-0101, FA-1010, FA-1001</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 14 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-04-03</p> <p>完成日期: 2019-04-23</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

FA-0110, FA-0101, FA-1010, FA-1001
 Ui:690V;Uimp:6kV; Ith:6A;
 瞬时辅助触头:
 AC-15:Ue/Ie:AC110V/127V/4.5A;AC220V/240V/3.3A;AC380V/415V/2.2A;AC690V/0.6A;
 DC-13: Ue/Ie:DC110V/1.3A;DC250V/0.5A;
 故障信号触头:
 AC-14: Ue/Ie:AC110V/127V/0.5A;AC220V/240V/0.3A;
 DC-13: Ue/Ie:DC24V/1A;DC48V/0.3A;DC60V/0.15A;
 防护等级:IP20.

主检: 鲁建平	签名: 	日期: 2019-05-08
审核: 姜鑫	签名: 	日期: 2019-05-08
签发: 许建林	签名: 	日期: 2019-05-08



备注:

FA-0101: #01
 FA-1010: #02-#08
 FA-1001: #09-#11#13#14
 FA-0110: #12

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-19B0342-S
首页	√	1	03601-A-19B0342-S
报告组成	√	1	03601-A-19B0342-S
安全型式试验报告	√	66	03601-A-19B0342-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定:
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验