

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001986

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：辅助触头、报警触头
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001986

产品系列、型号、规格:

OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3 : U_i : 690V ; U_{imp} : 4kV ; OF-M1/M2, SD-M1/M2 : I_{th} : 3A ; AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/0.3A ; DC-13: U_e/I_e : DC110/220/250V/0.15A ; OF-M3, SD-M3 : I_{th} : 6A ; AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/1A ; DC-13: U_e/I_e : DC110/220/250V/0.15A

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001986

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:




表 1

型号	Ith	使用类别下的 Ue / Ie	熔断器型号
OF-M1/M2 SD-M1/M2	3A	AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A	RT14-20/6A
OF-M3 SD-M3	6A	AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/1A DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A	RT14-20/10A

表 2

约定发热电流	规格代号
Ith:3A	1
Ith:3A	2
Ith:6A	3

表 3

安装位置代号	代号
左边安装	L
右边安装	R

表 4

盒式化代号	代号
盒式化	无
非盒式化	N

联系人: 李莉
 电话: 13780117034
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章: