



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-818867





(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-4000、HD13BX-4000

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称: 刀开关</p> <p>型 号: HD13-4000</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 11 只</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-06-09</p> <p>完成日期: 2021-07-01</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD13-4000、HD13BX-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 4000A; Ue: AC415V/690V; Ie: 4000A; Icw: 48kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 1P、3P; 配用的辅助电路 (仅 1P) : 3NO3NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.27A</p>	
<p>主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-07-01</p>	
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-07-05</p>	
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2021-07-05</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 Y-01、Y-02 为样块</p>