



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-869035

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-250L, TGM3-250M, TGM3-250H, TGM3-250R

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: TGM3-250L,TGM3-250M, TGM3-250H,TGM3-250R</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-24</p> <p>完成日期: 2022-02-12</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB /T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3-250L,TGM3-250M,TGM3-250H,TGM3-250R
 Ui:800V; Uimp:8kV;Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);
 In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;
 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
 Ics:AC400V: L 型: 26kA; M 型:50kA, H 型:50kA; R 型:70kA;
 AC550V: M 型:20kA, H 型:20kA; R 型: 20kA;
 AC690V: L 型: 5kA; M 型:5kA, H 型:10kA; R 型:10kA;
 Icu:AC400V: L 型: 35kA; M 型:50kA, H 型:65kA; R 型:100kA;
 AC550V: M 型:25kA, H 型:25kA; R 型:25kA;
 AC690V: L 型: 5kA; M 型:10kA, H 型:15kA; R 型:15kA;
 选择性类别:A 类; 频率: 50Hz;
 极数:适用于隔离(3P+N 除外);
 3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);
 4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);
 配用的辅助触头: FC34-250(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC),
 Ui:690V;Uimp:4kV;Ith:3A;
 AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/0.3A;
 DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;
 符合附录 N 的电子附件:
 电动操作机构 CD2-250: AC220V/230V,AC380V/400V;
 欠压脱扣器 QT34-250: AC220V/230V,AC380V/400V.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-25
审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-03-25
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25



备注:

- 1.变更情况: 见附件;
- 2.原认可报告编号: 03601-A-18B0488-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2013010307593921;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附件

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
2.锁扣,跳扣,再扣 制造商(生产厂)供 应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江方雁机电有限公司	浙江东海成套电器有限公司 裕明电气有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江方雁机电有限公司
2.灭弧罩制造商(生 产厂)供应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司 浙江宝丰机电有限公司	浙江东海成套电器有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司 裕明电气有限公司 浙江宝丰机电有限公司