



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-950527
(任务编号)

产品名称: 单磁式断路器

型 号: TGBMA-63C、TGBMA-63D、
TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、
TGBKMA-63C、TGBKMA-63D、
TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD





检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 单磁式断路器 型 号: TGBMA-63C、TGBMA-63D、 TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、 TGBKMA-63C、TGBKMA-63D、 TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD 商 标: / 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-05-25 完成日期: 2022-06-06</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有 限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳 市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳 乐路 332 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
TGBMA-63C、TGBMA-63D、TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、TGBKMA-
63C、TGBKMA-63D、TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD Ue: AC220V、
230V、240V、230V/400V (1P); AC220V、230V、240V、380V、400V、415V(2P);
AC380V、400V、415V(3P、4P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、
16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; 过电流
脱扣类型: 电磁式; 分断能力: TGBMA-63C、TGBMA-63D、TGBKMA-63C、
TGBKMA-63D: Icu: 6kA; Ics: 6kA; TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、
TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD: Icu: 10kA; Ics: 7.5kA; 选择性类别: A
类; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极), 频率适用 50/60Hz;

主检: 朱琳 签名:  日期: 2022-06-07	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2022年06月08日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-06-08	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-06-08	

备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC—E图

变更信息	变更前	变更后
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	TGBMA-63C、TGBMA-63D、 TGBMA-63HC、TGBMA-63HD	TGBMA-63C、TGBMA-63D、 TGBMA-63HC、TGBMA-63HD、 TGBKMA-63C、TGBKMA-63D、 TGBKMA-63HC、TGBKMA-63HD
原 CQC 证书编号	CQC2019010307185536	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C190422
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213835
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		