

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307000456

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：TGWD-2500、TGWD-2500H;详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307000456

产品系列、型号、规格(附件):

TGWD-2500、TGWD-2500H;  
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V、AC660V/690V;  
In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A、2500A;  
TGWD-2500: AC380V/400V: Ics: 80kA; Icu: 80kA; Iew: 55kA/1s;  
AC660V/690V: Ics: 50kA; Icu: 50kA; Iew: 50kA/1s;  
TGWD-2500H: AC380V/400V: Ics: 85kA; Icu: 100kA; Iew: 65kA/1s;  
AC660V/690V: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Iew: 65kA/1s;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
选择性类别: B类; 适用频率: 50/60Hz;  
极数: 3P、4P; 产品适用于隔离;  
配用的辅助触头:  
6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC;  
Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie:  
DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

型号的解释:  
TGWD-2500 □  
① ② ③ ④ ⑤  
① 企业代号  
② 万能式断路器  
③ 设计代号  
④ 壳架等级电流(A): 2500  
⑤ 分断等级: 无: 常规分断型; H: 高分断型

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。