



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636448

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、
TeW5F-4000HU/4、TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH/4、TeW3-4000、TeW3F-4000、
TeW3F-4000HU； 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636448

证书附页：第 1 页 共 2 页

TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、
TeW5F-4000HU/4、
TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH /4、TeW3-4000、TeW3F-4000、
TeW3F-4000HU；
Ui：1250V（TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW3-4000、TeW3F-4000、TeW3F-4000HU）；
1800V（TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、TeW5F-4000HU/4、
TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH /4）；
Uimp：12kV（TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW3-4000、TeW3F-4000、
TeW3F-4000HU）；
18kV（TeW5F-4000、TeW5F-4000/4、TeW5F-4000HU、TeW5F-4000HU/4、
TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH /4）；
In：2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A；
TeW5-4000、TeW5-4000/4、TeW5F-4000、TeW5F-4000/4：
Ue：AC380V/400V/415V、AC660V/690V；
AC380V/400V/415V：Ics=100kA；Icu=100kA；Icw=100kA/1s，Icw=65kA/3s；
AC660V/690V：Ics=85kA；Icu=85kA；Icw=85kA/1s，Icw=65kA/3s；
TeW5F-4000HU、TeW5F-4000HU/4：
Ue：AC800V/1000V/1140V；Ics=50kA；Icu=50kA；Icw=50kA/1s；
TeW5F-4000HUH、TeW5F-4000HUH/4：
Ue：AC800/1000/1140V，AC1500V；
AC800/1000/1140V：Ics=75kA；Icu=75kA；Icw=75kA/1s；
AC1500V：Ics=50kA；Icu=50kA；Icw=50kA/1s；
TeW3-4000、TeW3F-4000：
Ue：AC380V/400V/415V、AC660V/690V；
AC380V/400V/415V：Ics=100kA；Icu=100kA；Icw=85kA/1s；
AC660V/690V：Ics=80kA；Icu=80kA；Icw=80kA/1s；
TeW3F-4000HU：
Ue：AC800V；
Ics=65kA；Icu=65kA；Icw=65kA/1s；
过电流脱扣器类型：电子式；
选择性类别：B 类；适用频率：50/60Hz；极数：3P，4P；产品适用于隔离；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636448

证书附页：第 2 页 共 2 页

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 QTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

分励脱扣器 FTW45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
DC110V, DC220V;

闭合线圈 BG45, Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
DC110V, DC220V;

配用的辅助触头 F-W1 (4NO4NC、6NO6NC、8NO8NC、10NO10NC): Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

型号解释：

Te	W	5	F-	4000	□	/	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)

- (1) Te: 企业特征代号
- (2) W: 万能式断路器
- (3) 5: 设计序号
- (4) F: 其他销售渠道代号, 无: 常规销售渠道代号
- (5) 4000: 壳架等级额定电流 (A)
- (6) HUH: 高电压高分断型 (常规销售渠道无高电压高分断型), HU: 高电压分断型 (常规销售渠道无高电压分断型), 无: 常规分断型
- (7) 断路器的极数, 三极无标志, 四极用“4”表示

Te	W	3	F	-	4000	□
①	②	③	④		⑤	⑥

- ①Te:企业特征代号
- ②W:万能式断路器
- ③3:设计代号
- ④F:其他销售渠道代号, 无:常规销售渠道代号
- ⑤4000:壳架等级额定电流 (A)
- ⑥分断等级: 无:常规分断型;
HU: 高电压普通分断型 (常规销售渠道无高电压普通分断型)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司