



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687175

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR3-800、HR3BX-800、HR3-1000、HR3BX-1000； U_e : AC380V； I_e : 800A、1000A； U_i : 660V； U_{imp} : 8kV； I_{th} : 800A、1000A；额定限制短路电流：10kA；使用类别：AC-22B；极数：3P.型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687175

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

$\frac{HR}{(1)}$ $\frac{3}{(2)}$ $\frac{\square}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{3}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计代号
- 3) “BX”代表旋转式操作型（仅对正面中央杠杆传动机构式可选用），无“BX”代表杠杆式操作型
- 4) 额定电流(A)：1000、800
- 5) 极数
- 6) “2”代表正面中央杠杆传动机构式；“3”代表侧面操作手柄式；“4”代表侧方杠杆传动机构式

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司