



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307761072

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM5-800C、TGM5-800L、TGM5-800M、TGM5-800H、TGM5-800S、TeM7-800C、
TeM7-800L、TeM7-800M、TeM7-800H、TeM7-800S；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 12 日 有效期至：2030 年 03 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307761072

证书附页：第 1 页 共 3 页

证书附件格式要求：

(1) 页眉页脚内容位置不用修改，直接模板套用即可；

(2) 附件正文中英文字体和主证书保持一致。中文字体：楷体；字号：小四号/12pt。英文字体：times new roman；字号：小四号/12pt。

TGM5-800C、TGM5-800L、TGM5-800M、TGM5-800H、TGM5-800S、TeM7-800C、TeM7-800L、TeM7-800M、TeM7-800H、TeM7-800S

Ui: 1250V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V/415V、500V/550V、660V/690V;

In: 500A、630A、700A、800A; C 型: Ue: AC380/400/415V: Ics=Icu=36kA;

AC500/550V: Ics=Icu=25kA; AC660/690V: Ics=Icu=10kA; L 型: Ue:

AC380/400/415V: Ics=Icu=50kA; AC500/550V: Ics=Icu=50kA; AC660/690V:

Ics=Icu=10kA; M 型: Ue: AC380/400/415V: Ics=Icu=85kA; AC500/550V:

Ics=Icu=50kA; AC660/690V: Ics=Icu=20kA; H 型: Ue: AC380/400/415V:

Ics=Icu=100kA; AC500/550V: Ics=Icu=70kA; AC660/690V: Ics=Icu=25kA; S

型: Ue: AC380/400/415V: Ics=Icu=150kA; AC500/550V: Ics=Icu=70kA;

AC660/690V: Ics=Icu=35kA; 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级

别(带电动机保护的断路器): 20; 极数: 3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通;

D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B 型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个

保护极); 产品适用于隔离 (3P+N 除外); 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机

构 LCD2-800: Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC110V, AC230V, AC400V;

欠电压脱扣器 UVT-800: Us: AC230V、AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC、

2NO2NC、3NO3NC、4NO4NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie:

AC 380V/400V/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/220V/250V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307761072

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

\square (1)	M (2)	\square (3)	- 800 (4)	\square (5)	\square / \square (7)	\square (8)	\square (9)	\square (10)	\square (11)	
(1) 企业特征代号: TG; Te	(2) 塑料外壳式断路器	(3) 设计序号: 5; 7	(4) 壳架等级额定电流(A) (见注 1)	(5) 短路分断能力级别 (见注 2)	(6) 操作方式代号 (见注 3)	(7) 极数代号 (见注 4)	(8) 脱扣方式代号 (见注 5)	(9) 附件代号 (见注 6)	(10) 用途代号 (见注 7)	(11) 3N、4P 产品 N 极代号 (见注 8)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307761072

证书附页：第 3 页 共 3 页

壳架等级 额定电流 (A) (注 1)	电流 A	代号	短路 分断能力 级别 (注 2)	型号解释	代号
	800A	800		较低型	C
操作方式 代号 (注 3)	型号解释	代号	极数 代号 (注 4)	型号解释	代号
	直接操作	无		3P	3
	转动手柄型	Z		3P+N	3N
脱扣方式 代号 (注 5)	型号解释	代号	附件 代号 (注 6)	型号解释	代号
	过载+短路	3		分励脱扣器	10
短路保护	2	一组辅助触头		20	
用途 代号 (注 7)	型号解释	代号		二组辅助触头	21
	配电保护	无		三组辅助触头	22
3N、 4P 产 品 N 极代 号 (注 8)	型号解释	代号		四组辅助触头	23
	N 极有过电流脱扣器，且 N 极常通	A		欠压脱扣器	30
	N 极有过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)	B		报警触头+分励脱扣器	18
	N 极有过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分(N 极先合后分)	C		报警触头+欠压脱扣器	38
	N 极有过电流脱扣器，且 N 极常通	D		报警触头+一组辅助触头	28
				报警触头+二组辅助触头	68
				报警触头+三组辅助触头	67
				报警触头+四组辅助触头	66
				分励脱扣器+一组辅助触头	40
				分励脱扣器+二组辅助触头	41
				分励脱扣器+三组辅助触头	42
				分励脱扣器+四组辅助触头	43
				欠压脱扣器+一组辅助触头	70
				欠压脱扣器+二组辅助触头	71
				欠压脱扣器+三组辅助触头	72
				欠压脱扣器+四组辅助触头	73
				报警触头+分励脱扣器+一组辅助触头	48
				报警触头+分励脱扣器+二组辅助触头	47
				报警触头+分励脱扣器+三组辅助触头	46
			报警触头+分励脱扣器+四组辅助触头	45	
			报警触头+欠压脱扣器+一组辅助触头	78	
			报警触头+欠压脱扣器+二组辅助触头	77	
			报警触头+欠压脱扣器+三组辅助触头	76	
			报警触头+欠压脱扣器+四组辅助触头	75	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司